



BAUSTOFFÜBERWACHUNG FREIBURG

Beton - Estrich - Mörtel - Gesteinskörnung

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstr. 1h D-79108 Freiburg

Karl Strohmaier GmbH

Feldbergstraße 2a

79395 Neuenburg- Grißheim

- GmbH
- WPK-Prüfstelle nach DIN 1045-2
 - Güte- u. Qualitätsüberwachung v. Baustoffen
 - Sachverständigengutachten
 - Forschung und Entwicklung
 - Wasserdichte Bauwerke



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18360-01-00

Zertifizierte WPK-Prüfstelle
nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2 durch
BÜV-ZERT BW

Prüfbericht Betonschalungssteine Nr.: PB.2018.03.09.SST.36.5

Im März 2018 wurden im Auftrag der Firma Karl Strohmaier Betonschalungssteine geprüft.

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Herstellwerk: | Strohmaier, Werk Kenzingen |
| - Produktionsdatum der Charge: | 16.10.2017 |
| - Typ: | Schalungssteine aus Normalbeton |
| - Verwendung für: | Gemäß DIBt- Richtlinie „Anwendungsregeln für lasttragende verlorene Schalungsbau-
systeme und Schalungssteine für die Erstellung von Ortbeton- Wänden“ 03/2011 |
| - Format: | 33,3x 36,5 x 23,9cm |
| - Prüfungen: | Gemäß DINEN 15435:2008-10 |
| o 4.4.1 Maße: | Gemäß Tabelle 1 alle Werte innerhalb der Zulässigen Abweichungen |
| o 4.7 Brandverhalten: | Ohne Prüfung A1, da aus Beton mit $\geq 1\%$ organische Stoffe |
| o 4.9 Mechanische Festigk. | Druckfestigkeit: min. 44,9, max. 55,8N/mm ²
Biegezugfestigkeit der Außenschalen: min. 6,09 max. 7,75N/mm ² |

Die Prüfungen ergaben, dass alle geprüften Anforderungen zielsicher eingehalten werden.

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH



Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstraße 1h, D-79108 Freiburg
Tel.: 0761 / 15206-0 – Fax: 0761 / 15206-44
E-Mail: info@buef-fr.de

Bankverbindung
Volksbank Freiburg
IBAN: DE1068090000012065000
BIC: GENODE61FR1

Sitz der Gesellschaft: D-79108 Freiburg
Reg. Gericht Freiburg HRB 3824
Geschäftsführer: Volker Hanke
Andreas Lang